(наименование органа государственного контроля (надзора)

Управление Роспотребнадзора по Самарской области 443079, г. Самара, Октябрьский район, Георгия Митирева проезд, дом 1

(место составления акта)

ноября 20 18 г (дата составления акта) 14.00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального
предпринимателя
№ <u>04-3/318</u>
По адресу/адресам: 443112, г. Самара, ул. С. Лазо, д.21
(место проведения проверки)
На основании: Распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора
Самарской области Шерстнёвой С.А. о проведении плановой выездной проверки № 04-3/40-
от 08.10.2018г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Муниципального бюджетного учреждения культуры г.о. Самара «Дом Культуры «Чайка»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:
" <u>23</u> " <u>10</u> <u>20 18</u> г. с <u>10</u> час. <u>00</u> мин. до <u>13</u> час. <u>00</u> мин. Продолжительность-3 ч
" 01" 11 20 18 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 <u>мин.</u> Продолжительность- 2ч.
<u>07</u> <u>11</u> <u>20 18</u> <u>9</u> час <u>00</u> мин.до <u>14</u> <u>мин.</u> Продолжительность- 5 ч.

просмотр документов в Управлении Роспотребнадзора по Самарской области составление акта проверки

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня/ 10 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Самарской области

(наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Директор МБУК г.о. Самара «Дом Культуры «Чайка» Сафина Г.М. .08.1.2018г. в 16 ч.30 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:-

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Главный специалист-эксперт отдела надзора по коммунальной гигиене Зеленовская Надежда Ивановна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлеч к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: <u>Директор МБУК г.о. Самара «Дом Культуры «Чайка»</u>

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномочен юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представи саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий

В ходе проведения проверки установлено:

Муниципальное бюджетное учреждение культуры г.о. Самара «Дом Культуры «Чайка». ОГРН1036300220725, ИНН 6313080213,юридический адрес: 443112, г.Самара, ул. С.Лазо,21: Фактический адрес:443112, г. Самара, п.Управленческий, ул. С.Лазо, 21, размещается в 2-х этажном типовом здании.

Представлены документы: Устав МБУК г.о. Самара «Дом Культуры «Чайка», утвержденный Постановлением Администрации г.о.Самара № 2067 от26.12.2011г.;Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе С 63 № 005270565; Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр С 63 № 005271397; контракт на оказание услуг по вывозу бытовых отходов №К-25/18 от с OOO «ЖКХ»; договор № 127/Л3117a от 02.10.2018г. от на утилизацию ртутьсодержащих ламп с ГУПСО «Экология»; договор на проведение работ по профилактической дезинсекции и дератизации №14360 от 29.06.2018г. с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»; Договор №109 и №110 от 25.09.2017. с ООО «Компания Чистый воздух» пс очистке систем вентиляции и техническому обслуживанию; Договор № 14-2017 от 05.12.2017г. с МБУ г.о Самара «ЦТХО» по техническому и хозяйственному обслуживанию; Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарноэпидемиологических (профилактических) мероприятий с результатами лабораторного производственного контроля. Отчет об аттестации рабочих мест по условиям труда МБУК «ДК «Чайка», Заключительный акт по результатам прохождения медицинского осмотра работающих от 28.05.2018г. должностные инструкции работников, приказы о приёме работников на работу.

Территория участка, прилегающая к зданию г. Самара, ул. С. Лазо, 21, содержится в соответствии требованиями СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест». Для складирования уличного смета и бытового мусора предусмотрены металлические и пластмассовые емкости с крышками.

Здание ДК по адресу: г. Самара, ул. С. Лазо, 21, общей площадью помещений 3600 м², обеспечено централизованными системами водоснабжения, отопления, электроснабжения. Горячее водоснабжение не предусмотрено. Во всех помещениях предусмотрено естественное освещение за счет оконных проемов, что соответствует требованиям п. 2.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1 1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий». Общее искусственное освещение представлено люминесцентными лампами и лампами накаливания, обеспеченных защитной арматурой. Вентиляция помещений ДК естественная и искусственная. В настоящее время проводятся работы по оборудованию вентиляционного оборудования во всех залах для проведения мероприятий (12 Сплит-систем, 9 кондиционеров). Профилактический осмотр вентиляционных систем проводится 2 раза в год согласно графику, проверка эффективности вентиляции проводится ежегодно. Дата последней проверки эффективности вентиляции- 25.09.2018г.

Общая площадь помещений ДК по адресу: г. Самара, ул. С. Лазо, $21-3600~\text{м}^2$. На 1-м этаже размещены помещения: фойе, с рабочим местом вахтера, гардероб для посетителей, кинозал на 660 мест, дискотечный зал, выставочный зал, туалет женский на 4 кабины, подсобные помещения: склад инвентаря, кладовая уборочного инвентаря, административные помещения. На 2-м этаже размещены помещения: малый зал, фойе, балкон, кабинет электрика, танцевальные (2), детские кружки в кабинетах №№ 1,2,3,5,27,5, фольклорные ансамбли, туалет мужской, административные помещения: директор, секретарь, бухгалтер. Предусмотрено 2 туалета с 7 умывальниками. Предусмотрено 9 рабочих мест с ВДТ и ПЭВМ, которые оборудованы соответствующей мебелью, что соответствует требованиям п. п. 9,6., 10.2, 10.4., 10.3, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03; Естественное освещение на рабочем месте предусмотрено и искусственное освещение, выполненное и за счет люминесцентных ламп. Площадь на одно рабочее место пользователей ПЭВМ с ВДТ на базе плоских дискретных экранов более 4,5 м², что соответствует п.3.4 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

Аварийных ситуаций на системах водоснабжения, канализации, вентиляции, электроснабжения в ДК по адресу: г. Самара, ул. С. Лазо не отмечено. Нагревательные приборы размещены у наружных стен, под окнами. Предусмотрены устройства ограждений отопительных приборов, к ним обеспечен свободный доступ для текущей эксплуатации и уборки. Температурный режим поддерживается, отопительные приборы прогреты равномерно, осветительные приборы находятся в рабочем состоянии.

Режим уборки поддерживается, дезинфекционный режим соблюдается .График проведения генеральной уборки представлен. Запас моющих и дезинфицирующих средств достаточный. Уборка организована по договору с МБУ г.о Самара « ЦТХО».

Санитарно-бытовое обеспечение работников: Предусмотрена комната персонала, санузел. Созданы условия для соблюдения личной гигиены: обеспечены спецодеждой, средствами личной защиты, жидким мылом, индивидуальными полотенцами.

Для хранения личной одежды и спецодежды предусмотрены раздельные шкафчики.

Планово- регулярный вывоз бытового мусора осуществляется по договору с ООО «ЖКХ . Имеется помещение для сбора и хранения ртутьсодержащих отходов, затем эти отходы вывозятся по договору транспортом ГУП Самарской области «Экология».

Выполнение требований санитарных правил по проведению профилактических работ по дезинсекции и дератизации, регламентированных СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации» и СанПиН 3.5.2.3472-17 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение" осуществляются согласно договору с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области».

Программа производственного контроля в соответствии с требованиями п. п. 1.5; 4.1 СП 1.1.2193-07 (изменения и дополнения № 1 СП 1.1.1058-01) "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий" разработана. Приказом за осуществление производственного контроля назначено должностное лицо Курилкин М.Ю. Лабораторно-производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий» проводится согласно программы производственного контроля в ДК по адресу: г. Самара, ул. С. Лазо, 21.

Разработаны санитарно-гигиенические паспорта с общей и количественной характеристиками факторов производственной среды и трудового процесса на постоянных рабочих местах женщин в ДК по адресу: г. Самара, ул. С. Лазо, д. 21, в соответствии с требованиями п.1.12 СанПиН 2.2.0.555-96 «Гигиенические требования к условиям труда женщин.

Контингенты лиц, подлежащих предварительному и периодическому медицинскому осмотру в соответствии с п.19, п.33 Приказа от 12.04.2011г. № 302Н « Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

Заключительный акт по результатам периодического медицинского осмотра сотрудников от 28.05.2018г.

Всего работающих в МБУК г.о. Самара «Дом Культуры «Чайка» 42 человека, из них подлежащих медицинским осмотрам в связи с профессиональной вредностью- 29 человек., вт.ч женщин- 22; по плану подлежало в 2018г. - 9 чел., из них женщин- 7 чел.; количество осмотренных- 100 %, лиц с подозрением на профзаболевание нет). Работникам ДК проводилась вакцинация от гриппа в сентябре 2018г. Представлены сведения флюорографического обследования сотрудников.

<u>Массовые мероприятия проводятся в ДК по адресу: г. Самара, ул. С. Лазо, 21 проводятся постоянно.</u>

В план мероприятий по улучшению санитарно-гигиенического состояния включены мероприятия по проведению текущего ремонта, проведению профилактического осмотра вентиляционных систем с внесением данных в паспорт на вентиляционные системы, проведению производственного контроля.

На момент проведения проверки с работниками проведена беседа о необходимости соблюдения дезинфекционного режима, в т.ч. режим проветривания помещений, применения СИЗ (маски) в период подъема заболеваний гриппом и ОРЗ, и проведения вакцинации сотрудникам. Книга отзывов и предложений имеется, жалоб нет.

При проведении плановой проверки аккредитованной лаборатории отдела гигиены и эпидемиологии в Советском районе г. Самара ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» в рамках государственного задания на 2018 год было поручено провести лабораторно-инструментальные исследования микроклимата и освещенности в 2-х точках.

В соответствии с экспертными заключениями, №26601 от 26.10.2018г. и №26587 от 26.10.2018г., параметры микроклимата и освещенности соответствуют гигиеническим нормативам.

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативні правовых актов):-
- <u>При проведении плановой проверки Муниципального бюджетного</u> <u>учреждения культуры г.о. Самара «Дом Культуры «Чайка»,г.Самара, п.Управленческих ул. С. Лазо, дом 21, нарушений не выявлено.</u>

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):-

Запись	В	Журнал	учета	проверок	юридического	лица,	индивидуальног	о предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля								
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):								

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, ин органами государственного контроля (надзора), о (заполняется при проведении выездной проверки):	ндивидуального предпринимателя, проводимых рганами муниципального контроля, отсутствует		
(подпись проверяющего) индив	подпись уполномоченного представителя юридического лица, идуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)		
Прилагаемые к акту документы:	э этого представителя)		
ооласти Шерстнёвой С.А. о проведении планово 08.10.2018г.;			
-экспертные заключения по результатам испытаний	№26601 от 26.10.2018г. и №26587 от 26.10.2018г		
Подписи лиц, проводивших проверку: <u>Главный спекоммунальной гигиене Зеленовская Н.И.</u>	ециалист-эксперт отдела надзора по		
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всем Директор МБУК г.о. Самара «Дом Культуры «Чайка (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального прего уполномоченного представителя)	а» Сафина Г.М.		
	" <u>07</u> " ноября <u>20</u> <u>18</u> (подпись)		
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:			
	(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)		